



# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-8236CS0371**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	GOLAN Plastic Products Ltd. Kibbutz Shaar Hagolan, IL-15145 Jordan Valley
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	GOLAN Plastic Products Ltd. Kibbutz Shaar Hagolan, IL-15145 Jordan Valley
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Verbundrohre für die Trinkwasserinstallation: PE-RT/Al/PE-RT-Rohr, Fert.-Gr. 1 (8236)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Verbundrohr aus PE-RT/Al/PE-RT-Rohr, Fert.-Gr. 1
<b>Modell</b> <i>model</i>	FLEXIGOL pipe
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: V485/18 vom 16.05.2019 (IMA) Baumusterprüfung: 109951/14 vom 18.10.2017 (SKZ) KTW-Prüfung: K-313395-19-Bs/st vom 27.05.2019 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-254522e-15-Sl/le vom 10.03.2015 (WHY) UBA-Leitlinie: K-270442-16-Ko/st vom 04.05.2016 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-275003-16-Sl/Krü vom 05.09.2016 (WHY)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 542 (01.08.2009) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	18.10.2022 / 19-0275-WNA

01.10.2019 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

---

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
FLEXIGOL pipe	Fertigungsgruppe: 1	Abmessungen: bis 63 mm

---

**Verwendungshinweise / Bemerkungen*****hints of utilization / remarks***

geprüfte Abmessungen:  
16 x 2,00 mm (Al: 0,20 mm)  
20 x 2,00 mm (Al: 0,25 mm)  
25 x 2,5 mm (Al: 0,30 mm)  
32 x 3,0 mm (Al: 0,40 mm)

---